



“A-A”断面：  
 凯旋北路（光新路以西150米—光新路）新建直埋10kV  
 电力电缆1根，长度68.6米，覆土深度0.8米，位于  
 路东人行道距道路红线 12.8 米（距道路中心线12.2  
 米）。

除木 110 镀锌  
 电管 50/206 光纤  
 电管 50/206 光纤  
 雨水 2300/11 塑  
 雨水 2300/13 塑

工程施工图设计出图  
 专用章

资质证书号:A231008510  
 有效期至2024年08月13日止  
 上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图  
 负责人  
 张颖蕾

|   |     |       |         |                                     |                 |
|---|-----|-------|---------|-------------------------------------|-----------------|
|  <b>上海电力设计有限公司</b> |     |       |         | 工程名称<br>上海市北普陀区光复西133弄8号站10kV线路新建工程 | 施工图<br>设计阶段     |
| 批准  | 陈文彬 | 设计    | 王磊      | 10kV路径走向图                           |                 |
| 审核  | 殷海波 | CAD制图 | 王磊      |                                     |                 |
| 校核  | 包家阔 | 日期    | 2023.07 |                                     |                 |
| 比例<br>1: 500  |     |       |         | 图号                                  | PW6709PS-L01-03 |