

普建委〔2024〕78号

关于普陀区 2023 年排水设施整修工程 设计方案（初步设计深度）的审核意见

上海市普陀区市政水务管理中心：

你单位《关于上报普陀区 2023 年排水设施整修工程设计方案（初步设计）请示》（普市政水务管〔2024〕5 号）及相关设计报告收悉。经研究，批复如下：

一、对普陀区排水系统支连管修复，更新新型雨水口；雨、污隐患管道维修。原则同意你单位上报的普陀区排水设施整修工程初步设计报告。

二、原则同意该项目的工程规模和设计标准。工程内容：普陀区内 21 个排水系统中的 34 条路；污水管道改造部分主要涉及子长路等 13 条路。项目主要建设内容为：翻挖新建 DN300 雨水管道 1403 米、翻挖新建 DN1200 雨水管道 24 米、更新改

造新型雨水口 1605 座、安装雨水口截污挂篮 1000 只；翻建 DN300 污水管道 286 米、翻建 DN450 污水管道 10 米，并做好相关道路翻挖修复工作。

三、本项目建设的法人单位为普陀区市政水务管理中心。

四、请你单位据此抓紧开展项目前期工作，做好项目实施和监督管理等工作。

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 8 月 22 日